

Приложение №2
к приказу Волжско-Окского управления
Ростехнадзора
от 04.08.2026 № ТР-311-214-0




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии по оценке
обеспечения готовности муниципальных
образований
к отопительному периоду
2026-2027 гг.

« 05 » 08 2026 г.



личная подпись _____ инициалы, фамилия

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к
отопительному периоду 2026-2027 гг.

Саранск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Программа оценки обеспечения готовности) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2. Программа оценки обеспечения готовности содержит информацию о муниципальных образованиях, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – оценка обеспечения готовности), описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее – оценочный лист), определяет расчет индекса готовности объекта оценки обеспечения готовности муниципальных образований и установление уровня готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности, оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – акты) и выдачу паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорта), а также определяет порядок действий должностных лиц Волжско-Окского управления Ростехнадзора (далее - Управление) и иных членов комиссии при проведении оценки обеспечения готовности муниципальных образований.

3. Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке обеспечения готовности и сроки оценки обеспечения готовности указаны в приложении № 1 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности. Дата начала проведения оценки обеспечения готовности установлена исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации.

4. Уведомление о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Управления информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и настоящей Программы оценки обеспечения готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности.

5. Оценка обеспечения готовности муниципальных образований осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности

13. Акт регистрируется в «Журнале учета и регистрации актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

14. Паспорт (образец приведен в приложении № 5 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 4 настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

15. Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду»

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

16. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а именно:

документы, подтверждающие осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее — Порядок проведения оценки обеспечения готовности);

порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный органом местного самоуправления;

актуализированную схему теплоснабжения, утвержденную в установленном порядке;

документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Закона № 190-ФЗ.

к отопительному периоду, назначенной приказом руководителя Управления (далее – Комиссия).

6. В состав комиссии по согласованию включаются уполномоченные представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения.

7. Члены комиссии имеют право:

7.1. Осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности;

7.2. Направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии;

7.3. Самостоятельно запрашивать документы сведения необходимые для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

8. Члены комиссии обязаны:

8.1. Присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заседаниях Комиссии;

8.2. Соблюдать сроки оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

8.3. Оценивать документы о готовности к отопительному периоду муниципальных образований, представленные в Комиссию;

8.4. Определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе (образец приведен в приложении № 2 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) и осуществлять расчет индекса готовности согласно положениям, указанным в разделе II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

8.5. Подписывать акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

9. В ходе проведения оценки обеспечения готовности Комиссией проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (далее – требования по готовности), установленных Разделом II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

10. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого муниципального образования устанавливает их уровень готовности на основании значения индекса готовности.

11. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (образец приведен в приложении № 3 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается представителю органа местного самоуправления муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.

12. К акту прилагается заполненный оценочный лист. Замечания к соблюдению муниципальным образованием требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, указываются в оценочном листе и устанавливается срок их устранения.

Указанные в данном пункте документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, направляются сопроводительным письмом в адрес Управления следующими способами:

- почтовым отправлением посредством оператора почтовой связи;
- посредством личного приёма по принципу «одного окна»;
- в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Представление документов непосредственно может быть осуществлено муниципальным образованием либо его представителем, действующим на основании доверенности, с приложением такой доверенности по следующему адресу:

г. Саранск, Полежаева ул., д. 171.

Режим работы «одного окна».

С понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут.

Обеденный перерыв с 13:00 до 13:48.

Направление документов в Управление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по следующему электронному адресу: volok-priem03@volok.gosnadzor.ru (г. Саранск);

17. Значение показателей готовности (1 или 0), применяемых в оценочных листах, определяется исходя не только из наличия или отсутствия документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также от особенностей к их составу, содержанию, утверждению и согласованию.

18. Расчет индекса готовности осуществляется по формулам, указанным в оценочных листах.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.


Сопроводительные письма о направлении дополнительных документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также подтверждающих устранение ранее выявленных замечаний, направлять в адрес Управления.

Приложение №1 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований к
отопительному периоду 2026-2027 гг.
от « 05 » 08 2026 г.

Перечень муниципальных образований,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду
(График проведения оценки)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
Республика Мордовия		
1.	Городской округ Саранск	с 6 октября 2026 г. по 6 ноября 2026 г.

Председатель комиссии по оценке обеспечения
готовности муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.


(подпись) (ФИО)
« 05 » 08. 2026 г.
(дата подписи)

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов
Муниципального образования -

зеленый цветом - значения рассчитываются автоматически, записаны вносить значения;
желтый цветом - выбор значений 0 или 1;
голубой цветом - фактическое численное значение

№ п/п	Общественные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Все показатели	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (принимается минимальное)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$Ино = Кисно \times тога + Коисно \times 0,35$	1,00	
1	Выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2009 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила))	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,05	Кисно = 0	$Кисно \times тога + Коисно \times 0,4 + Коисно \times 0,3 + Коисно \times 0,3$	1,00	
1.1	Иметь персонал (лиц) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе в прилегающем к отопительному периоду населенном пункте) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	Утвержденный (аутентифицированный) перечень (лиц) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе в прилегающем к отопительному периоду населенном пункте) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	Показатель наличия персонала (лиц) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании	0,4	Кисно = 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующего условия: Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.2	Иметь утвержденную аутентифицированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная аутентифицированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 Правил)	Показатель наличия утвержденной аутентифицированной схемы теплоснабжения	0,3	Кисно = 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующего условия: наличие – 1; отсутствия – 0	1	
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26 – 9.3.28 пункта 9 Правил, а документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 61 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов Проверка наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения	0,3 -	Кисно = 0 -	Значение ячейки проставляется автоматически, в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения: При отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения, принимается значение 1; при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 1; при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых не определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 0; при том расчет Кисно – является в соответствии с Описанием приложения к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования в случае наличия у них бесхозяйных объектов теплоснабжения, которая не определена организацией, осуществляющая их содержание и обслуживание.	1,00 1	
2	Осуществить оценку обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Выданные акты оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Показатель оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил	0,35 -	Кисно = 0 Нисно = 0	$Кисно \times (Подисно \times 0,7) + Подисно$	1	
2.1				-	Нисно = 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующего условия: - при соблюдении Порядка Нисно принимается равным 1; - при не соблюдении Порядка Нисно принимается равным 0	1	
2.2				-	Нисно = 0	Необходимо указать фактическое значение количества теплоснабжающих и теплотехнических организаций, владеющих тепловыми сетями, не являющихся теплотехническими организациями, проводивших оценку готовности и получивших акт оценки обеспеченности готовности к отопительному	1	
2.3				-	Нисно = 0	Необходимо указать фактическое значение количества теплоснабжающих и теплотехнических организаций, владеющих тепловыми сетями, не являющихся теплотехническими организациями, кто (информация о количестве должна соответствовать списку теплоснабжающих)	1	

Приложение к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их содержание и обслуживание

№ п/п	Общественные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Все показатели	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (принимается минимальное)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					Кисно	$Кисно = Кисно \times тога + Коисно \times 0,1$	1,00	
1	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2009 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила))	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кисно = 0	$Кисно \times тога + Коисно \times 0,05 + Коисно \times 0,01 + Коисно \times 0,04 + Коисно \times 0,3 + Коисно \times 0,6$	1,00	
1.1	Обеспечить функционирование диспетчерской, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования диспетчерской, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кисно = 0	$Кисно \times Коисно \times 0,1 + Коисно \times 0,1 + Коисно \times 0,1 + Коисно \times 0,1 + Коисно \times 0,1 + Коисно \times 0,15 + Коисно \times 0,15$	1,00	
1.1.1	Выполнить из утвержденного штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функционирование диспетчерской и аварийной служб или диспетчерской и аварийной служб на техническое обслуживание, аварийные работы в случае применения централизованных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)		Показатель наличия персонала, осуществляющего функционирование диспетчерской и аварийной служб или диспетчерской и аварийной служб на техническое обслуживание, аварийные работы в случае применения централизованных организаций	0,1	Кисно = 0	наличие – 1; отсутствия – 0	1	
1.1.2		Утвержденное положение о диспетчерской службе или диспетчерской службе или диспетчерской службе или диспетчерской службе в соответствии с требованиями главы 9 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотехнических установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или диспетчерской службе или диспетчерской службе или диспетчерской службе в соответствии с требованиями главы 9 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотехнических установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	0,1	Кисно = 0	наличие – 1; отсутствия – 0	1	
1.1.3		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации сетей и вспомогательных объектов в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПЗ), эксплуатируемых организациями с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 584 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатационной организации для объектов не являющихся ОПЗ, предоставляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации сетей и вспомогательных объектов в случае эксплуатации ОПЗ	0,1	Кисно = 0	$Кисно \times Коисно \times 0,5 + Коисно \times 0,5$	1	
1.1.3.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации сетей и вспомогательных объектов в случае эксплуатации ОПЗ	0,5	Кисно = 0	наличие – 1; отсутствия – 0	1	

1.3.2		Попытка выявления переноса документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 31 и 38 Правил N 311 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) теплотехнических установок, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Попытка выявления эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) промышленных установок	0.1	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.5	Копия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокол проверки знаний, предусмотренных пунктом 41 «Б» Правил технической эксплуатации электротехнологических объектов теплоснабжения и (или) объектов электроэнергетики (потребителей), пунктом 50, 71 Правил N 311, и (или) копия удостоверения о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протокола проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ООО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Попытка выявления удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокол проверки знаний, предусмотренный Правилами технической эксплуатации электротехнологических потребителей, Правилами N 311	0.1	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.5.1		Попытка выявления удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокол проверки знаний, предусмотренный Правилами технической эксплуатации электротехнологических потребителей, Правилами N 311	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.5.2		Попытка выявления удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протокола проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.6	Копия документов, подтверждающих проведение обучения работников действия в случае аварии или инцидента на объекте производственного объекта, в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Попытка выявления документов, подтверждающих проведение обучения работников действия в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0.1	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.7	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не относящихся к ООО, переданных по договору 7 Правил N 311, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за безопасность производства контроля при эксплуатации оборудования, относящегося к ООО, переданных по пункту 238 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Попытка выявления организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственности за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ООО	0.1	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.7.1		Попытка выявления организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки для объектов, не относящихся к ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.7.2		Попытка выявления организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственности за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.8	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный перечень работников работ повышенной опасности и оформление нарядами-допусками, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотехнических установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 524и (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Попытка выявления утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный перечень работников работ повышенной опасности и оформленный нарядом-допуском, утвержденный перечень работ, выполненных по наряду-допуску	0.15	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3.9	Копия утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 311 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопожарных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Попытка выявления программ противопожарных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок	0.15	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.2	Проводить проверку соответствия норм тепловых сетей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимом потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Попытка проведения проверки соответствия норм тепловых сетей и режима потребления тепловой энергии	0.01	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0.	1
1.2.1	Разработанные и утвержденные технологические графиры, организационные режимы работы системы теплоснабжения на проектной отопительный период, разработанный в соответствии с абзацем первым - третьим пункта 125 Правил N 311, а также копии эксплуатационных инструкций по пуску и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Попытка выявления технологических графиков, организационных режимов работы системы теплоснабжения	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к контролю установленные пунктами 25, 249, 250, абзац первый и третий пункта 251, пункты 294, 295 и 447 Правил N 311 (подпункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Попытка выявления технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.3	Обеспечивать качество теплоснаблений (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Попытка обеспечения качества теплоснабжения	0.04	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации промышленных теплоснабжений, теплотехнических установок тепловых сетей, а также качества теплотехнической изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Попытка выявления первичного технического документа по организации ремонтно-технического, диагностического, ремонтного обслуживания, планирования и контроля качества ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплотехнических установок из строя и приемки дефектных элементов (при наличии), протоколы испытаний и наладки, предусмотренных пунктом 15 Правил N 311, в случае эксплуатации объектов, не являющихся ООО, и (или) копии удостоверений (компетентности) и качества монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ООО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	0.1	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0.	1
1.5	Обеспечивать наличие теплоснабжения потребителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Попытка обеспечения наличия теплоснабжения потребителей	0.6	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0.	1

	Копии паспортов нарядов и (или) исполнительных технических установок внутренних тепловых пунктов и оборудования, выполняющего под рабочими давлениями, с указанием: - проведения технических освидетельствований; акто о проведении гидравлических испытаний с выделением об отсутствии выявленных дефектов, извлеченных инсталляций. Для оборудования, прилегающего установленной в технической документации организации-интегратора или проектной документацией срок службы, или при превышении количества циклов его загрузки - наличие и характеристика форсированного отвода избыточной энергии испытательный акт(ы) в области промышленной безопасности исключены, журналы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключения о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО), а выданные о проведении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511, о проверке целостности (герметичности), настройке и регулировке преарматурных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Помещать копии паспортов нарядов и (или) исполнительных установок, паспортных тепловых пунктов и оборудования, выполненного работниками с выделением о проведении срока эксплуатации оборудования	001	Копия	Копия Копия коп. 94,5% Копия 94,5%			1
15.1.1.		Помещать копии отчетов о проверке оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, извлечении преарматурных клапанов с выделением о проведении срока эксплуатации оборудования	005	Копия фото	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.1.2.		Помещать копии отчетов о проверке оборудования и проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, настройке и регулировке преарматурных клапанов с выделением о проведении срока эксплуатации оборудования	005	Копия фото	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.2.	Копии актов комплексного обследования, очерковых и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплозащиты, журналов осмотров зданий и сооружений, определенных перечней документов эксплуатирующей организации, в которые внесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Помещать копии актов комплексного обследования, очерковых и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплозащиты, журналов осмотров зданий и сооружений, определенных перечней документов эксплуатирующей организации, в которые внесены результаты текущего осмотра	005	Копия	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.3.	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний), утвержденных руководителем (техническим руководителем) организации на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловою изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлического потерь трубопроводов внешних тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил № 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Помещать копии актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний), утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловою изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов внешних тепловых сетей	005	Копия	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.4.	Акты проверки гидравлической целостности на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 28 абзаца восьмого пункта 333 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Помещать копии актов проведения гидравлической целостности на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	004	Копия	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.5.	Датчики, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием изоляционных трубопроводов тепловой сети (та исключение неадекватности, произошедших в нештатных условиях, и при безаварийной эксплуатации, требующая к проведению работ установлены пунктами 367 – 369 Правил № 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Помещать копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием изоляционных трубопроводов тепловой сети (та исключение неадекватности, произошедших в нештатных условиях, и при безаварийной эксплуатации)	002	Копия	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.6.	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования в которых указаны пункты 335 – 337, абзаца шестого – восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Помещать копии актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	004	Копия фото	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.7.	Акт измерения удельного механического сопротивления грунта и интенсивности буржиданных токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511 (подпункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Помещать копии актов измерения удельного механического сопротивления грунта и интенсивности буржиданных токов	001	Копия фото	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.8.	Акт сортировки работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 38 Правил № 511 (подпункт 9.3.24 пункта 9 Правил)	Помещать копии актов сортировки работоспособности оборудования насосных станций	001	Копия фото	наличие – 1, отсутствие – 0			1
15.9.	Утверждение в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 чертёж листов матрицы, чертежи арматуры, запорных частей, средств механизации для выполнения ручных исполнительных операций ремонтной работы, оформления и составления протоколов инспекции качества материалов, сварной арматуры, запорных частей, средств механизации для выполнения ручных исполнительных операций ремонтной работы, оформления и составления протоколов инспекции качества материалов, сварной арматуры, запорных частей, средств механизации для выполнения ручных исполнительных операций ремонтной работы и в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34 (подпункт 9.3.26 Правил № 511)	Помещать копии листов матрицы, чертежей арматуры, запорных частей, средств механизации	004	Копия	Расчет осуществляется автоматически по формуле B=—D ² , значения Dmax могут быть по аналогии D80			1
15.9.1.		% наличия шума над факт по измерителю	-		Фактически значение шума материальных запасов по измерителю, выраженное в процентах от номинального			100
15.10.	В соответствии с требованиями части 1 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного и зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплозащиты организаций, использующих федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Помещать копии лицензий Ростехнадзора и договоров обязательного страхования гражданской ответственности	001	Копия	наличие – 1, отсутствие – 0			1
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, выданных федеральными органами исполнительной власти государственного технического надзора, федерального государственного надзора и области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнением приказов (или поручений) (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплозащиты и (или) ядерной энергии пункт 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности об устранении нарушений требований пункта 26, 32, 35, 39, 40, 46, 117, абзаца первого - третьего пункта 125, абзаца второго пункта 135, пункт 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 223, пункта 240, 248, абзаца пятого и шестого пункта 251, пункта 264, 265, 306, 311, 312, 313 – 319, абзаца восьмого пункта 335, пункта 344 – 348, 352, 355, 356, 399, 375, абзаца четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзаца первого - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пункта 408, 412 Правил № 511 и пункта 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при осуществлении оборудования, выполняемого под избыточным давлением, влияющим на надежность работы и эксплуатационный период, выданные федеральными органами исполнительной власти государственного технического надзора, федерального государственного надзора и области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения приказа (или поручения) (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплозащиты и (или) ядерной энергии пункт 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Помещать выполненные предписания, влияющие на надежность работы и эксплуатационный период	03	Копия	наличие – 1, отсутствие – 0			1

Приложение №3 к Программе проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг.
от «25» 08 2026 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)
ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_____ « » _____ 20 г.

Комиссия, образованная _____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду от « » _____ 20 г., утвержденной

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду)
с « » _____ 20 г. по « » _____ 20 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности
к отопительному периоду муниципального образования:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия
установила уровень готовности муниципального образования, подлежащего оценке обеспе-
чения готовности к отопительному периоду:

Наименование муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для
расчета индекса го-
товности к
отопительному пе-
риоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(оценка обеспечения го-
товности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представи-
теля) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)